



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Красноярского края

Прокуратура
Таймырского района

ул. Театральная, 10,
г. Дудинка,
Красноярский край, 647000

Р.В. Андреев № 2 от 2020

Директору КГКУ «Дудинский детский
дом»

Шамрай Ю.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой района в ходе осуществления надзора в КГКУ «Дудинский детский дом» (далее - учреждение) выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, правоотношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями регламентируются Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон №69-ФЗ).

В силу ст. 37 Закона № 69-ФЗ руководители, индивидуальные предприниматели, юридические лица независимо от организационно – правовых форм обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР в РФ), которые в силу ст.37 Закона № 69-ФЗ обязательны для исполнения всеми субъектами.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Таким образом, образовательная организация в целях охраны здоровья обучающихся обязана соблюдать требования, регламентирующих безопасность, в т.ч. пожарную, нахождения лиц в данном учреждении.

ВШ № 005548

Прокуратурой района в период времени с 09 часов до 18 часов 13.12.2026 проведен натурный осмотр здания, находящегося в ведении учреждения, расположенного по адресу: г. Дудинка, ул. Щорса, 7, в ходе которого выявлены следующие нарушения обязательных требований норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не обеспечена возможность свободной эвакуации людей из здания (на путях эвакуации (выходов) размещены предметы), что не соответствует п. 27 ППР в РФ.

Выявленные нарушения не обеспечивают защиту жизни и здоровья граждан, сохранности и надлежащей эксплуатации имущества, а также свидетельствуют об отсутствии системности и комплексного использования превентивных мер.

Причиной нарушений является отсутствие должного контроля со стороны руководства за соблюдением требований законодательства о пожарной безопасности, что способствовало ненадлежащему исполнению работниками своих обязанностей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть представление с участием представителя прокуратуры Таймырского района (обеспечив своевременное уведомление о времени и месте рассмотрения), принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих и недопущения нарушений впредь.

2. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4. В течение месяца со дня внесения представления сообщить в прокуратуру района в письменной форме о результатах его рассмотрения и принятии конкретных мер по устранению выявленных нарушений закона.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции



В.А. Иванов